

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Numer raportu

**G3861/PP267825/20**

Towar deklarowany

propan

Data i godzina próbobrania

05.06.2020; godz. 19.30

Miejsce próbobrania

Gdański Terminal Gazowy

Numer zbiornika, z którego pobrano próbkę

9

Miejsce badań

Laboratorium J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o., Gdynia

Data zakończenia badań laboratoryjnych

06.06.2020

Data wystawienia raportu

06.06.2020

Parametr	Metoda badań	Jednostka	Wynik analizy
1. suma C1	PN-EN 27941:2015	% m/m	poniżej 0,1
2. suma C2			0,8
3. suma C3			97,0
4. suma C4			2,1
5. suma C5			poniżej 0,1
6. Całkowita zawartość olefin			poniżej 0,1
1. Metan	PN-EN 27941:2015 <sup>1</sup>	% m/m	poniżej 0,1
2. Etan			0,8
3. Eten			poniżej 0,1
4. Propan			97,0
5. Propen			poniżej 0,1
6. i-butan			1,3
7. Propadien			poniżej 0,1
8. n-butan			0,8
9. 2-buten-trans			poniżej 0,1
10. 1-buten			poniżej 0,1
11. i-buten			poniżej 0,1
12. 2-buten-cis			poniżej 0,1
13. 2,2-dimetylopropan			poniżej 0,1
14. i-pentan			poniżej 0,1
15. n-pentan			poniżej 0,1
16. 1,3-butadien			poniżej 0,1
Zawartość siarki ogólnej	ASTM D 6667-14 (2019) <sup>1</sup>	mg/kg	2,1
Zawartość oleju mineralnego	PN-EN 15471:2017-08 <sup>1</sup>	mg/kg	poniżej 30
Gęstość w temp. 15,6°C	PN-C-96008:1998 <sup>1</sup>	t/m <sup>3</sup>	0,508
Prężność absolutna par w temp. -15°C	PN-C-96008:1998 <sup>1</sup>	MPa	0,303
Prężność absolutna par w temp. 40°C	PN-C-96008:1998	MPa	1,407
Prężność absolutna par w temp. 70°C	PN-C-96008:1998	MPa	2,593
Wartość opałowa	PN-C-96008:1998 <sup>1</sup>	kJ/kg	46310
Zawartość siarkowodoru	PN-EN ISO 8819:2000 <sup>1</sup>	-	brak
Zawartość wody	PN-C-96008:1998	-	nie wykryto
Zapach	PN-EN 589:2019-04 <sup>1</sup>	-	wyczuwalny
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1h w temp. 40°C)	PN EN ISO 6251:2001 <sup>1</sup>	-	klasa 1

Próbkę z w/w zbiornika pobrano zgodnie z normą PN-EN ISO 4257:2004.

<sup>1)</sup> Metoda akredytowana, certyfikat akredytacji PCA nr AB079.

Niniejszy raport odzwierciedla wyniki w czasie i miejscu kontroli.

w imieniu J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Tomasz Kociński