

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

 Numer raportu **G3955/PP445884/20**

Towar deklarowany	propan
Data i godzina próbobrania	07.09.2020; godz. 09.10
Miejsce próbobrania	Gdański Terminal Gazowy
Numer zbiornika, z którego pobrano próbkę	10
Miejsce badań	Laboratorium J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o., Gdynia
Data zakończenia badań laboratoryjnych	07.09.2020
Data wystawienia raportu	07.09.2020

Parametr	Metoda badań	Jednostka	Wynik analizy
1. suma C1	PN-EN 27941:2015	% m/m	poniżej 0,1
2. suma C2			0,6
3. suma C3			96,9
4. suma C4			2,4
5. suma C5			poniżej 0,1
6. Całkowita zawartość olefin			poniżej 0,1
1. Metan	PN-EN 27941:2015 ¹	% m/m	poniżej 0,1
2. Etan			0,6
3. Eten			poniżej 0,1
4. Propan			96,9
5. Propen			poniżej 0,1
6. i-butan			1,4
7. Propadien			poniżej 0,1
8. n-butan			1,0
9. 2-buten-trans			poniżej 0,1
10. 1-buten			poniżej 0,1
11. i-buten			poniżej 0,1
12. 2-buten-cis			poniżej 0,1
13. 2,2-dimetylopropan			poniżej 0,1
14. i-pentan			poniżej 0,1
15. n-pentan			poniżej 0,1
16. 1,3-butadien			poniżej 0,1
Zawartość siarki ogólnej	ASTM D 6667-14 (2019) ¹	mg/kg	1,0
Zawartość oleju mineralnego	PN-EN 15471:2017-08 ¹	mg/kg	poniżej 30
Gęstość w temp. 15,6°C	PN-C-96008:1998 ¹	t/m ³	0,509
Prężność absolutna par w temp. -15°C	PN-C-96008:1998 ¹	MPa	0,298
Prężność absolutna par w temp. 40°C	PN-C-96008:1998	MPa	1,392
Prężność absolutna par w temp. 70°C	PN-C-96008:1998	MPa	2,574
Wartość opałowa	PN-C-96008:1998 ¹	kJ/kg	46300
Zawartość siarkowodoru	PN-EN ISO 8819:2000 ¹	-	brak
Zawartość wody	PN-C-96008:1998	-	nie wykryto
Zapach	PN-EN 589:2019-04 ¹	-	wyczuwalny
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1h w temp. 40°C)	PN EN ISO 6251:2001 ¹	-	klasa 1

Próbkę z w/w zbiornika pobrano zgodnie z normą PN-EN ISO 4257:2004.

¹⁾ Metoda akredytowana, certyfikat akredytacji PCA nr AB079.

Niniejszy raport odzwierciedla wyniki w czasie i miejscu kontroli.

w imieniu J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Kamil Borsuk