

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Numer raportu	G4391/PP622075/21
Towar deklarowany	propan
Data i godzina próbobrania	16.11.2021; godz. 23.40
Miejsce próbobrania	Gdański Terminal Gazowy
Numer zbiornika, z którego pobrano próbkę	10
Miejsce badań	Laboratorium J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o., Gdynia
Data zakończenia badań laboratoryjnych	2021-11-17
Data wystawienia raportu	2021-11-17

Parametr	Metoda badań	Jednostka	Wynik analizy	
1. suma C1	PN-EN 27941:2015	% m/m	poniżej 0,1	
2. suma C2			0,8	
3. suma C3			97,7	
4. suma C4			1,5	
5. suma C5			poniżej 0,1	
6. Całkowita zawartość olefin			0,2	
7. 1,3-butadien			ppm	poniżej 10
8. Całkowita zawartość olefin			ppm	1581
1. Metan	PN-EN 27941:2015 ¹	% m/m	poniżej 0,1	
2. Etan			0,8	
3. Eten			poniżej 0,1	
4. Propan			97,5	
5. Propen			0,2	
6. i-butan			1,0	
7. Propadien			poniżej 0,1	
8. n-butan			0,5	
9. 2-buten-trans			poniżej 0,1	
10. 1-buten			poniżej 0,1	
11. i-buten			poniżej 0,1	
12. 2-buten-cis			poniżej 0,1	
13. 2,2-dimetylopropan			poniżej 0,1	
14. i-pentan			poniżej 0,1	
15. n-pentan			poniżej 0,1	
16. 1,3-butadien			poniżej 0,1	
Zawartość siarki ogólnej	ASTM D 6667-14 (2019) ¹	mg/kg	5,1	
Zawartość oleju mineralnego	PN-EN 15471:2017-08 ¹	mg/kg	poniżej 30	
Gęstość w temp. 15,6°C	PN-C-96008:1998 ¹	t/m ³	0,507	
Prężność absolutna par w temp. -15°C	PN-C-96008:1998 ¹	MPa	0,304	
Prężność absolutna par w temp. 40°C	PN-C-96008:1998	MPa	1,411	
Prężność absolutna par w temp. 70°C	PN-C-96008:1998	MPa	2,603	
Wartość opałowa	PN-C-96008:1998 ¹	kJ/kg	46360	
Zawartość siarkowodoru	PN-EN ISO 8819:2000 ¹	-	brak	
Zawartość wody	PN-C-96008:1998	-	nie wykryto	
Zapach	PN-EN 589:2019-04 ¹	-	wyczuwalny	
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1h w temp. 40°C)	PN EN ISO 6251:2001 ¹	-	klasa 1	

Próbkę z w/w zbiornika pobrano zgodnie z normą PN-EN ISO 4257:2004.

¹⁾ Metoda akredytowana, certyfikat akredytacji PCA nr AB079.

Niniejszy raport odzwierciedla wyniki w czasie i miejscu kontroli.

w imieniu J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Marta Referda