

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Numer referencyjny: 14001/00008929/22
 Miejsce pobrania próbki: Gdański Terminal Gazowy
 Obiekt: zbiornik lądowy nr 10
 Produkt: propan
 Rodzaj próbki: ogólna
 Data pobrania próbki: 06.05.2022; 09:50
 Numer próbki: 13141160
 Numer referencyjny klienta: WGT Nr: 09/05/2022
 Data zakończenia badania: 06.05.2022
 Data wystawienia świadectwa: 06.05.2022

NAZWA OZNACZENIA	METODA	JEDNOSTKA	WYNIK
C1	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
C2	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	0,7
C3	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	97,6
C4	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	1,7
C5	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
Całkowita zawartość olefin	PN-EN 27941:2015-12	ppm	43
Zawartość 1,3-butadienu	PN-EN 27941:2015-12	ppm	<0,1
Metan	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
Etan	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	0,7
Eten	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
Propan	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	97,6
Propadien	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
Propen	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
i-butan	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	1,4
n-butan	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	0,3
2-buten-trans	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
1-buten	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
i-buten	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
2-buten-cis	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
2,2-dimetylopropan	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
i-pentan	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
1,2-butadien	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
n-pentan	PN-EN 27941:2015-12	% m/m	<0,1
1,3-butadien	PN-EN 27941:2015-12	ppm	<0,1
Całkowita zawartość siarki	PN-EN 17178:2020-01	mg/kg	1,0
Zawartość oleju mineralnego	PN-EN 15471:2017-08	mg/kg	<20
Gęstość w temp. 15,6 °C	PN-C-96008:1998	t/m ³	0,507
Prężność absolutna par w temp. -15 °C	PN-C-96008:1998	MPa	0,301
Prężność absolutna par w temp. 40 °C	PN-C-96008:1998	MPa	1,404
Prężność absolutna par w temp. 70 °C	PN-C-96008:1998	MPa	2,593
Wartość opałowa	PN-C-96008:1998	kJ/kg	46350
Zawartość siarkowodoru	PN-EN ISO 8819:2000	-	nie wykryto
Zawartość wody	PN-C-96008:1998	-	nie wykryto
Zapach	PN-EN 589:2019-04 zał.A	-	wyczuwalny
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1h w temp. 40 °C)	PN EN ISO 6251:2001	-	klasa 1

Uwagi:

Próbkę pobrano zgodnie z normą PN-EN ISO 4257:2004.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie zawiera wyniki badania i bez pisemnej zgody Saybolt Poland nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Niniejsze świadectwo jest wystawione w oparciu o ogólne warunki współpracy i zakłada się, że adresat jest z nimi zapoznany.

Podpisany przez: Kamil Borsuk
 Wydany przez: Saybolt Poland sp. z o. o.