

RAPORT Z KONTROLI NR 49/37/IRE/2023

Dziedzina inspekcji/ Towar deklarowany jako

Zakres kontroli

Deklarowana wielkość dostawy

Próbobraniu poddano

Miejsce próbobrania

Sprawozdanie z badań nr

gazy węglowodorowe/ PROPAN

pobranie próbki oraz wykonanie analizy

5 cystern nr 76674019, 76684273, 77660090, 76655570, 55767966

cysterna nr 76684273

Terminal Transgaz Zalesie

3568/LPG/MA/2023

Data kontroli/Data analizy/ Data raportu

04.06.2023/ 04.06.2023/ 04.06.2023

Strona

1/1

Wyniki analizy:

Parametr	Wynik	Jednostka	Metoda badań	Wymagania wg RMKIŚ z dnia 28.05.2021 (Dz.U. z 15.07.21 poz. 1293)
1. C1	0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	brak wymagań
2. C2	0,4			
3. C3	97,4			
4. C4	2,2			
5. C5+	<0,1			
1. metan	0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	brak wymagań
2. etan	0,4			
3. etylen	<0,1			
4. propan	97,4	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	minimum 30 % (m/m)
5. propen	<0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	brak wymagań
6. cyklopropan	<0,1			
7. i-butan	1,6			
8. propadien	<0,1			
9. n-butan	0,6			
10. 2-buten-trans	<0,1			
11. 1-buten	<0,1			
12. i-buten	<0,1			
13. 2-buten-cis	<0,1			
14. 2,2-dimetylopropan	<0,1			
15. i-pentan	<0,1			
16. metyloacetylen	<0,1			
17. n-pentan	<0,1			
18. >C5	<0,1			
Wartość opałowa	46325	Kj/kg	PN-C-96008:1998 p.4.4.8 ^A	brak wymagań

Analizy wykonano w Laboratorium Badawczym IReast w Malaszewiczach.

Laboratorium Badawcze w Malaszewiczach, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Indeks A oznacza metody akredytowane Laboratorium Badawczego.

Inspekcja realizowana zgodnie z procedurą PJI-01 wydanie VIII z dnia 17.04.2019[§]. Próbkę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004[§].

Jednostka Inspekcyjna w Malaszewiczach akredytowana przez PCA, Nr AK 030. Indeks B oznacza metody akredytowane Jednostki Inspekcyjnej.

Badany produkt spełnia wymagania RMKIŚ (Dz.U. z dnia 15.07.21, poz. 1293) w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Metoda PN-EN 589:2019-04 została wycofana i zastąpiona metodą PN-EN 589+A1:2022-07

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAL

Sporządził

IREAST Sp. z o.o.
 21-540 Malaszewicze, ul. Robotnicza 3
 tel. 885 644 333
 NIP 537-333-62-71, REGON 080951172

Saczewko Małgorzata