

RAPORT Z KONTROLI NR 12/03/IRE/2024

Dziedzina inspekcji/ Towar deklarowany jako
Zakres kontroli

gazy węglowodorowe/ PROPAN
pobranie próbki oraz wykonanie analizy

Deklarowana wielkość dostawy

3 cysterny nr 50815620, 76669357, 77276996

Próbobraniu poddano

cysterna nr 50815620

Miejsce próbobrania

Terminal Trangaz, Zalesie

Sprawozdanie z badań nr

436/LPG/MA/2024

Data kontroli/Data analizy/ Data raportu

22.01.2024/ 22.01.2024/ 22.01.2024

Strona

1/1

Wyniki analizy:

Parametr	Wynik	Jednostka	Metoda badań	Wymagania wg RMKiS z dnia 26.06.2023 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1293)
1. C1	0,2	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	brak wymagań
2. C2	0,3			
3. C3	97,6			
4. C4	1,9			
5. C5+	<0,1			
1. metan	0,2	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	brak wymagań
2. etan	0,3			
3. etylen	<0,1			
4. propan	97,5	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	minimum 20 % (m/m)
5. propen	0,1	% (m/m)	PN-EN 27941:2015-12 ^A	brak wymagań
6. cyklopropan	<0,1			
7. i-butan	0,7			
8. propadien	<0,1			
9. n-butan	1,2			
10. 2-buten-trans	<0,1			
11. 1-buten	<0,1			
12. i-buten	<0,1			
13. 2-buten-cis	<0,1			
14. 2,2-dimetylopropan	<0,1			
15. i-pentan	<0,1			
16. metyloacetylen	<0,1			
17. n-pentan	<0,1			
18. >C5	<0,1			
Wartość opałowa	46357	kJ/kg	PN-C-96008:1998 P.4.4.8A	-

Analizy wykonano w Laboratorium Badawczym IReast w Małaszewiczach.

Laboratorium Badawcze w Małaszewiczach, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Indeks A oznacza metody akredytowane Laboratorium Badawczego.

Inspekcja realizowana zgodnie z procedurą PJI-01 wydanie IX z dnia 17.04.2023^B. Próbkę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004^B.

Jednostka Inspekcyjna w Małaszewiczach akredytowana przez PCA, Nr AK 030. Indeks B oznacza metody akredytowane Jednostki Inspekcyjnej.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAŁ

Sporządził
 Sp. z o.o.
21-540 Małaszewicze Małe, ul. Celna 1
tel. 886 644 333
NIP 537-233-62-71 REGON 030951172

Marta Fortuna